CONCEPTO TECNICO No. 2330

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Octubre 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO: SANTA INES
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Calle 30A sur No 6 - 46 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción en obra negra
Predio ubicado en una zona de pendiente suave
No existen evidencias de antiguos movimientos de remoción en masa
El muro de contención para conformar el nivel de la vivienda esta en buen estado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas en la parte anterior de la vivienda.

Raul Santamaría de R.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2330

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Secretaria de obras Publicas
BARRIO:	Santa Ines
LOCALIDAD:	San Cristobal
UBICACION :	Calle 30A Sur Nº 6-46 Este
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción en obra negra.
- Predio ubicado en una zona de pendiente suave
- No existen evidencias de antiguos movimientos de remoción en masa
- Las obras de
- El muro de contención para contener el nivel del predio de la vivienda esto en buen estado

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Construcción de columnas en la parte anterior de la vivienda

NOMBRE Javier Parra
PROFESION Ingeniero Geologo
MATRICULA 13223-49048

FIRMA