# CONCEPTO TECNICO No 2446

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 23 de Octubre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | COGESTAR - D.A.P.D. |
| BARRIO: | Ciudad de Cali |
| LOCALIDAD: | BOSA |
| UBICACION: | Cra 97A No 42-44 sur (Puntual) |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio ubicado en zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Se encuentra localizado en barrio en desarrollo.
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Hector Guillermo Briquero

**CONCEPTO TECNICO No.**

**FECHA SOLICITUD:**
**FECHA DE EMISION:**
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Cogestar - DAPD
**BARRIO:** Ciudad de Cali
**LOCALIDAD:** Bosa
**UBICACION :** Cra 97A N° 42-44sur (Puntual)
**REF. OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

medio, por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Predio ubicado en zona plana
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.
Se encuentra localizado en barrio en desarrollo.
Las vias se encuentran sin pavimentar

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

- construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo

**NOMBRE** José Luis Daza T.
**PROFESION** Ingeniero civil
**MATRICULA** 2520231527 CND

**FIRMA**