000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1111

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 1 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: SAN FRANCISCO - COMPARTIR

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION Clle 68 C Sur No. 18 X - 15

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:
Bajo

JUSTIFICACION TECNICA:
Localizado en la ladera de la montaña con calles bien fundadas en pavimento rigido.
Se observan tratamiento de taludes y muros de contención según donde fué necesario.
Barrio ya legalizado
Este concepto es con el fin de una remodelación y placa en vivienda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

En el momento de la construcción tener en cuenta que los elementos principales (vigas y columnas), tengan buen recubrimiento.

Firmado por:
José Julio Cotes
DIRECTOR

CT 1111 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: N.
FECHA VISITA: Febrero 1/96
BARRIO: San Francisco - Compartir
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Calle 68C Sur # 18X-15
REFERENCIA OPES: SOP

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- localizada en la ladera de la montaña con calles bien fundadas en pavimento rígido
- Se observan tratamientos de taludes y muros de contención según donde fue necesario.
- Barrio no legalizado
- Este concepto es con el fin de una remodelación y placa en vivienda.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

-En el momento de la construcción tener encuenta que los elementos Principales (Vigas y columnas) tengan buen recubrimento.

NOMBRE: Patricia Pachón Bullo
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA No. En tramite.
FIRMA:

Salud Santander 4279
Ing Civil
25202033 95