Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 346
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO : Tibabuyes 1er. Sector
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 139 con Carrera 105 Bis.
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
El alcantarillado es superficial provisional.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CT No. 346

000002

CT 346

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 166

FECHA: Abril 22-95
FECHA VISITA: Abril 25-95
BARRIO: Tibabuyes 1er Sector
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en zona plana, sin pendiente por aguas Negras y está situado dentro del perímetro sanitario.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Tener precauciones en invierno por ser zona inundable.

NOMBRE: Rafael del Pozo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202037 95
FIRMA: Rafael Santamaría del Pozo