## CONCEPTO TECNICO No. 2100

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD** |
| **BARRIO: JUAN JOSE RONDON** |
| **LOCALIDAD: USME** |
| **UBICACION : Calle 87B sur No 16 - 09 / 50 Este (puntual)** |
| **REF OPES:** |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

BAJO POR DESLIZAMIENTO

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de pendientes medias, con topografía irregular.
Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por aguas lluvias sin orientación.
Afectación por el mal manejo de aguas potables por manguera.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Solicitar orientación profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

000002

2100

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 29/96
**BARRIO** Juan José Rondon
**LOCALIDAD** Norte
**LOCALIZACION** Calle 87 B Ser # 16-09/50 Este (Rudales)
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** Real de solidaridad

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Bajo por deslizamiento

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Zona de pendientes medias, con topografia irregular.
- Vias sin pavimentar ni delimitar con afectación por las aguas lluvias sin orientación.
- Afectación por el mal manejo de aguas potables por mangueras.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Solicitar orientación profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

**NOMBRE:** Palmenia Rodeles
**PROFESION:** Ing Civil
**MATRICULA No.:** A20258805

**FIRMA:**

*ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA*
*Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá*
*Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.*

**CONCEPTO TECNICO No. 2100**

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | |
| **FECHA EMISION:** | **Agosto 15 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** | **CAFAM** |
| **BARRIO:** | **Las Margaritas (lote 9 Manzana P) III Sector** |
| **LOCALIDAD:** | **Bosa** |
| **UBICACION:** | **Diag. 60 Sur No. 105-12** |
| **REF. OPES:** | |

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO**

Medio por inundación

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

**JUSTIFICACION TECNICA**

Vivienda ubicada en zona plana, en suelo limo-arcilloso.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía.
Se encuentra ubicada en un barrio en desarrollo.
El barrio posee afectación por la vía del Tintal.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

*ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA*
*Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá*
*Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.*

**CONCEPTO TECNICO No. 2100**

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | |
| **FECHA EMISION:** | **Agosto 15 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** | **CAFAM** |
| **BARRIO:** | **Las Margaritas (lote 9 Manzana P) III Sector** |
| **LOCALIDAD:** | **Bosa** |
| **UBICACION:** | **Diag. 60 Sur No. 105-12** |
| **REF. OPES:** | |

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO**

Medio por inundación

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

**JUSTIFICACION TECNICA**

Vivienda ubicada en zona plana, en suelo limo-arcilloso.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía.
Se encuentra ubicada en un barrio en desarrollo.
El barrio posee afectación por la vía del Tintal.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 26-96.
FECHA VISITA Agosto 19 de 1996
BARRIO Las Margaritas (Lote 9 manz. P.) III Sect.
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Diag 60 sur No. 105-12.
REFERENCIA OPES

## CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : Cafam.

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda ubicada en zona plana, en suelo limo arcilloso
Las vias se encuentran sin pavimentar
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energia.
se encuentra ubicada en un barrio en desarrollo
El barrio posee afectación por la via del Tintal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

000006

Santafé de Bogotá D.C Mayo 07 de 1.996

ALCALDIA DE BOSA
Localidad 7a.
Santafé de Bogotá, D.C.
Radicado 2032
Fecha 7 MAYO 1996

Doctor

JESUS HUMBERTO LIZARAZO ORTEGA
ALCALDE LOCAL BOSA

E. S. D.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar se me expida una solicitud de alto riesgo para el predio ubicado en : LA MANZANA P LOTE 9, URBANIZACION LAS MARGARITAS III SECTOR ZONA DE BOSA.

Esto por cuanto me lo exigen para subsidio de vivienda.

Agradezco su atención y colaboración a la presente.

Atentamente.

María Bernarda Ruiz
MARIA BERNARDA RUIZ

CC No 28.308.754 DE PUENTE NACIONAL.