Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1314

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: LA PAZ - SAN DIEGO -

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 94 B con Clle 66 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Inundaciones en época de lluvias.
Terreno plano, cerca del rio Tunjuelito y protegido por el jarillón.
Lotes en desarrollo.
Servicios públicos ilegales.
Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Canalización de aguas lluvias.
Pavimentar vias.
Legalizar servicios públicos.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1314

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marco 11/96
FECHA VISITA
BARRIO La Paz - San Diego -
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carr. 94B con Calle 66 sur
REFERENCIA OPES

EEEB

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Inundaciones en epoca de lluvias
- Terreno plano; cerca del Rio Tunjuelito y protejido por el jarillón
- Lotes en desarrollo
- Servicios publicos ilegales.
- Suelos blandos y de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
- Canalizacion de aguas lluvias
- Pavimentar vias.
- Legalizar servicios publicos.

NOMBRE: Palmira Padilla B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-76803

FIRMA: