Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2607

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 21 de Noviembre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: La Paz sector San Diego
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION: Cra 94A No 66-36
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa lote con construcción provisional en bloque de una planta.
Posee cerramiento con teja de zinc.
Está localizada en zona plana.
La red vial se encuentra sin pavimentar.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema definitivo de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Noviembre 19 de 1996
BARRIO: La Paz sector San Diego
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Carrera 94A No. 66-36
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA - Alcaldia Local.

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

casa lote con construcción provisional en bloque de una planta. Posee cerramiento con teja de zinc.
Esta localizada en zona plana
La red vial se encuentra sin pavimentar
Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

construir sistema definitivo de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: