**CONCEPTO TECNICO No. 1615**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION: Mayo 20 de 1996.**

**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.E.E.B.

**BARRIO: Turbay Ayala.**

**LOCALIDAD:Santa Fe.**

**UBICACION** Cra 20 Este por calle 10.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**
Bajo por deslizamiento.

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Se observa desestabilización del terreno por filtraciones a causa de las aguas lluvias en época de invierno.
No tiene servicios básicos.
Vías sin pavimentar ni delimitar.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Realizar sistema de drenaje. Esto con el fin de dar estabilidad al terreno.

Original Firmado por:
José Fidel Pires Pinto
DIRECTOR

1615

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:** Mayo 20/96
**FECHA VISITA**
**BARRIO** Turbay Ayala
**LOCALIDAD** Santafe
**LOCALIZACION** Cra 20 Este por Calle 10
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** EEEB

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Bajo por deslizamiento

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Se observa desestabilización del terraco por filtraciones a causa de las aguas lluvias en epoca de invierno.
- No tienen servicios basicos
- Vias sin pavimentar ni delimitar

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Realizar sistema de drenaje, esto con el fin de dar estabilidad al terraco.

**NOMBRE:** Patricia Pachón B.
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 25202033395
**FIRMA:**

Bajo 5 de 5

Ing. Civil
25202033395

Original Firmado
Sede Ciudadela