Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 493

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 6 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO:

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Calle 13 No. 8-60

REF. OPES: 9428937

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I P - I B P
Geológicamente la zona no ofrece ningún tipo de riesgo, está constituida por arcillas expansivas y limos poco permeables.
El área está localizada dentro de la zona baja de servicio de acueducto de la ciudad, con niveles por debajo de la cota de los 2615 metros.

La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, el 60% de las vías están pavimentadas y algunas áreas carecen de sumideros de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de los asentamientos en las zonas de bajo nivel, con respecto a los ríos.
Manejo de las aguas lluvias.
Red Vial.

Original Firmado por
BEATRIZ GRAJALES
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias

CT 493 CT# 493

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: JUNIO 5/95
FECHA VISITA: MAYO 17/95
BARRIO:
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CALLE 13 # 8-60
REFERENCIA OPES: 9428937

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-P I-BP.

a) TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION.

b) JUSTIFICACION TECNICA: 4 CUADRAS. TRANSV. 27A. CON 9a. LA ZONA CUENTA CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, NO EXISTEN SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN UNA PARTE DEL SECTOR, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONOS. 60% DE LAS VIAS ESTAN PAVIMENTADAS. GEOLOGICAMENTE LA ZONA NO OFRECE NINGUN TIPO DE RIESGO. BASICAMENTE LA LOCALIDAD ESTA UBICADA DENTRO DE LA ZONA BAJA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. CON NIVELES POR DEBASO DE LA COTA 2615 M. NO EXISTEN ZONAS VERDES NI DE RECREACION ADECUADAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES CONTROL AL ASENTAMIENTO DE POBLADORES EN LAS ZONAS DE BAJO NIVEL, RESPECTO A LOS RIOS. PAVIMENTAR EL % DE VIAS FALTANTE PARA EVITAR ARRASTRE DE MATERIAL Y TAPONAMIENTO DE LOS SUMIDEROS EXISTENTES. (34)

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: