CONCEPTO TECNICO No 2638

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
BARRIO:	Casa Rey Lote 2 manz.D
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Cra 33 B No 91A-11 Este (Puntual)
REF. OPES:	2290

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta, en obra negra.
Dentro de la vivienda observamos fisuras y grietas producida por desestabilizaciones del terreno, deslizamientos por afectación de aguas filtradas o mal manejadas.
Observamos la presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA octubre 29/96
BARRIO Casa Ref. Mz 2 Mz D.
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION Cra 33 B No. 9 A - 11 Este (Portal)
REFERENCIA OPES 2290

CONTENIDO Planeación.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Vivienda de una planta, en obra negra
- Dentro de la vivienda observamos fisuras y grietas producida por desestabilizaciones del terreno, deslizamientos por afectacion de aguas filtradas o mal manejadas.
- observamos la presencia de todos los servicios basicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Solicitar asesoria profesional para la realizacion de cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: