Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 895

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 30 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Santandercito

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Calle 183 Cra.35D-05

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo - contaminaciòn ambiental por aguas negras e inundaciòn en època invernal.

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, servicios clandestinos en un 90%, calles sin pavimentar. El barrio no se ha legalizado, zona de suelos blandos y muy baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben investigar las condiciones de estabilidad. Para cualquier tipo de construcciòn.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

895

CONCEPTO TECNICO OPES No. 505

FECHA: Octubre 30-95
FECHA VISITA: Octubre 30-95
BARRIO: Santandercito
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Clle 183 No. 35B-05
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo — Contaminación auditiva por A. V. e inundación en epoca invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana. Servicios clandestinos en un 90%, calles sin pavimentos. El barrio no se ha legalizado. Zona de suelos blandos y muy baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben investigar las Condiciones de estabilidad. Para cualquier tipo de Construcción ensayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santamaría de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: