Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 828
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Octubre 5-95
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Japón
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Cra 93B # 113 - 95 (nomenclatura antigua)
REF: OPES
CONTENIDO

Zonificación geotécnica IVP, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana.
Una parte del desarrollo se encuentra situada sobre la ronda del rio Juan Amarillo. Calles sin pavimentar, servicios clandestinos, acueducto con facturación provisional

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de cimentación y estabilidad, para cualquier tipo de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

C.T. 828

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 449

FECHA: Octubre 5-95
FECHA VISITA: Octubre 5-95
BARRIO: Japón
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 93 B No. 113-95 (Nomenclatura Antigua)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IIP Zona de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, una parte del Desarrollo se encuentra situada sobre la ronda del río Juan Amarillo. Obras sin permisos sísmicos clandestinos, acueducto sin facturación provisional.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de cimentación y estabilidad para cualquier tipo de construcción, ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Santander Díaz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-3795
FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE