Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1377

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 29 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: LA MARIA

LOCALIDAD: Usaquén

UBICACION Cra 7 # 175 - 40

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendiente media, presencia de todos los servicios públicos.
Suelos cubiertos con buena vegetación que estabiliza.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Al terminar la construcción volver a reforestar para conservar su estabilidad.

1377

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Marzo 29/96
BARRIO: La Maria
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Cra 7 # 175-40
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendiente media, presencia de todos los servicios publicos.
Suelos cubiertos con buena vegetación que estabiliza.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Al terminar la construcción volver a recargetar para conservar su estabilidad.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202258503
FIRMA: