Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1821

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 6 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR
BARRIO: SIERRA MORENA QUINTO SECTOR
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Cra 70 No 76A - 46 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio en desarrollo, ubicado en zona de pendientes medias y altas.
Viviendas de dos plantas.
Vías de acceso pavimentadas en buen estado en concreto rígido,posee accesos peatonales en buenas condiciones y cunetas revestidas para las aguas lluvias.
En la parte inferior tiene muros en gaviones.
Posee servicios de Acueducto, Alcantarillado y Energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se debe controlar las fugas de agua potable en la parte alta ya que desestabiliza el terreno.

1821

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 6 de 1996
BARRIO Sierra Morena Quinto Sector
LOCALIDAD Ciudad. Bolivar
LOCALIZACION Cra 90 No. 76A - 46 Sur.
REFERENCIA OPES

cr 73 Diag 79
clls 64 con cll 73

CONTENIDO

~~J.A.C~~ Alcaldia - Ciudad Bolivar

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
barrio en desarrollo, ubicado en zona de pendientes medias y altas. Viviendas de dos plantas
vias de acceso pavimentadas en buen estado en concreto rígido, posee accesos peatonales en buenas condiciones, y cunetas revestidas para las aguas lluvias
En la parte inferior tiene muros en gaviones
Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
se debe controlar las fugas de agua potable en la parte alta ya que desestabiliza el terreno

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CNO

FIRMA: