Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 792

FECHA SOLICITUD: Septiembre 29 de 1995.
FECHA DE EMISION: Octubre 2 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
URBANIZACION : Urbanización San Simón.
LOCALIDAD: Usaquén.
UBICACION: Calle 151 No. 26-50.
REF. OPES: 9516344.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
Es un lote cerrado que se encuentra localizado en una zona plana, con presencia de todos los servicios. Por el costado sur de la Diagonal 151 se encuentra una tubería de 60" de acueducto y por frente al lote está proyectada una avenida.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de cimentación estabilidad y hundimientos, emersión y agrietamientos y despomes de construcciones colindantes; tener en cuenta el diseño de cimentación, ensayo de consolidación obligatorio.
Respetar paramento de la proyección de la Avenida.

Original Firmado por:
Ivo Fidel Cortes Pico
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-702

16 Sept 95

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 433

FECHA: Sept 29-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: Urb. San Simón
LOCALIDAD: Usaquén.
LOCALIZACION: CL 151 # 26-50. entre cr 25 y 27.
REFERENCIA OPES: 9516344. D.A.P.D. Lic. Urbanismo.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Es un lote cercado que se encuentra localizado en una zona plana, con presencia de todos los servicios. Por el costado Sur de la diag 151 se cruza por una tubería de 60" de acueducto y por frente al lote está proyectada una avenida.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Debe investigarse las condiciones de cimentación estabilidad y hundimiento, erosión y agrietamientos y deformaciones de consolidación. Tener en cuenta el diseño de Orientación, ensayo de Consolidación obligatorio. Respetar paramentos de la proyección de la avenida.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: