Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1323

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 1 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: EL TRIUNFO
LOCALIDAD: Kennedy
UBICACION Cra 107 C con Clle 42 G Sur
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar y no muy bien definidas, erosionadas por los efectos de las aguas lluvias.
No presentan redes de servicio público.(piratas), con la energía se encuentran en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistemas de drenaje, alcantarillado para mitigar el problema de inundación.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1323

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 1/96
BARRIO El triunfo
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Carrera 107C con Calle 42 G Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vías sin pavimentar y no muy bien definidas, erosionadas por el efecto de las aguas lluvias
- No presentan redes de servicio público (Piratas), con la energía se encuentran en convenio.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje, alcantarillado para mitigar el problema de inundación
-

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202583
FIRMA:

Ing. Civil
25202583 SC

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE