Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 890

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: VILLA OLIVA

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Avenida 9 (carrera 26) por calles 161 y 162

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, presencia de servicios, suelos muy blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda para cualquier clase de construcciòn ensayo de consolidaciòn obligatorio.
Investigar condiciones de estabilidad y cimentaciòn de construcciones vecinas.

C.T. 870

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 515

FECHA: Octubre 31-95
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO: Villa Obra
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Arda 9 (cra 26) por calles 161 y 162.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, presencia de servicios, suelos muy blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda para cualquier clase de Construcción ensayo de Consolidación obligatorio. Investigar condiciones de estabilidad y cimentación de Construcciones menores

NOMBRE: Isabel Santamaría de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]