Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 676

FECHA SOLICITUD: Junio 14 de 1995.

FECHA DE EMISION: Julio 31 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

BARRIO: El Peñon del Cortijo III Sector

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION: Diagonal 69A Sur con Cra 79A.

REF. OPES: 1267

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.
Riesgo Medio por Inestabilidad.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V-BM.
La zona presenta áreas afectadas por procesos activos de erosión, los cuales se manifiestan en cárcavas que alcanzan varios metros de profundidad. La mayoría de las cárcavas se encuentran en formaciones arcillosas y su desarrollo se debe a la falta de una adecuada capa vegetal.

La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, no tiene servicio de telecomunicaciones, el agua es captada por medio de mangueras, alactarillado de aguas negras (autoconstrucción) y no tiene alcantarillado de aguas lluvias ocasionando problemas en la parte baja. Vías despavimientadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Red Vial.
Alcantarillado de Aguas Lluvias.

Original Firmado por:
Bernardo Grau Arias

CT. No. 676 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Peron del campo.
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Diagonal 69A Sur con cra. 79A.
REFERENCIA OPES: 1267.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por inundacion y inestabilidad.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

V-BM.
La zona presenta areas afectadas por procesos activos de erosion, los cuales se manifiestan en carcavas que alcanzan cauces menos de profundidad. La mayoria de las carcavas se encuentran en formaciones arcillosas y su desarrollo se debe a la falta de una adecuada capa vegetal.
La zona cuenta con servicios, alcantarillado de aguas negras (autoconstruccion) y no lluvias. Vias despavimentadas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Red vial.

Alcantarillado de aguas lluvias.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: