Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2477

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	28 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	El Corzo
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 121C No 54A-69 sur
REF. OPES:	4683

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION
MEDIO AMBIENTAL

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana conformada por limos y arcilla.
La zona se encuentra afectada por un caño de aguas negras que está sin canalizar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
La red vial se encuentra sin pavimentar y en mal estado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
Para cualquier tipo de construcción remover la capa expansivo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	Dyp - 20 - 96.
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía L. Campesino
BARRIO:	El Carzo.
LOCALIDAD:	Bosa.
UBICACION :	Cra 12C No. 54A-69 Sur.
REF OPES:	4683

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, por inundación
medio ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana conformada por limos y arcillas. La zona se encuentra afectada por un caño de aguas negras que está sin canalizar

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.

La red vial se encuentra sin pavimentar y en mal estado

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir sistemas definitivos de alcantarillado
- para cualquier tipo de construcción remover la capa expansiva

NOMBRE José luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 2520234527 CND

FIRMA