000001

CONCEPTO TECNICO No 2347

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 8 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SAUL JONAS RAMIREZ
BARRIO: Las Cruces
LOCALIDAD: Santa Fe
UBICACION: calle 3 No 3-70
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO ALTO POR INESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS

JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda presenta dilataciones entre el techo y las paredes, tambien presenta grietas en las esquinas de las paredes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es necesario demolicion y reconstruccion de las paredes y la placa.

2347

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Octubre 8 de 1996
FECHA VISITA: 27 Septiembre 1996
BARRIO: Los Cruces
LOCALIDAD: Santa Fe
LOCALIZACION: Cll 3 #3-70
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Alto por inestabilidad de estructuras

JUSTIFICACION TECNICA:

la vivienda presenta dilataciones entre el techo y los paredes, tambien presenta grietas en las esquinas de los paredes

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

es necesario demolición y reconstrucción de los paredes, y la placa ~~que presenta grietas~~

NOMBRE: Teresa Abella Palacios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 16.178

FIRMA: Teresa abella