000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 2004 |
|---|
| |
| FECHA SOLICITUD: |
| FECHA DE EMISION:Agosto 02 de 1,996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P. Compensar |
| BARRIO: Jerusalén sector Nueva Argentina |
| LOCALIDAD: Ciudad Bolivar |
| UBICACION : Calle 69 H Sur N° 48A-22 |
| REF OPES: |
| |
| CONTENIDO |
| TIPO DE RIESGO:<br>Bajo por deslizamiento |
| JUSTIFICACION TECNICA:<br>Vivienda ubicada en zona de pendiente baja.<br>Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas.<br>Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, teléfono, gas. |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:<br>No presenta riesgo para construir. |

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2004

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA . Agosto 6 de 1996
BARRIO Jerusalen Sector Nueva Argentina
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 69H Sur No. 48A-22
REFERENCIA OPES

**CONTENIDO** - S.O.P

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : - Compensar

a) TIPO DE RIESGO:
bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Vivienda ubicada en zona de pendiente baja
Las vias se encuentran sin pavimentar y erosionadas.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, teléfono, gas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
No presenta riesgo para construir

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527-CND
FIRMA: