CONCEPTO TECNICO No 2403

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	17 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - INURBE
BARRIO:	Callejón de Santa Barbara
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Manz. 1 lote 5 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos la vivienda de una planta, en proceso constructivo, sobre zona verde con afectación por deslizamiento de terrenos y material fino que se desprende de un Talud sin ningún tratamiento localizado muy cerca de la casa.
Las redes de servicios son realizados por la comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de cualquier tipo de construcción se debe solicitar la asesoría de personal especializado en construcción y obras.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Octubre 11/96
BARRIO: Callejon de Santa Barbara
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Manzana 1 lote 5 (Portal)
REFERENCIA OPES:

Inurbe - AL

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos la vivienda de una planta en proceso constructivo, sobre zona verde con afectacion por deslizamiento de terreno y material fino que es desprende de un talud sin ningun tratamiento localizado muy cerca de la casa.
- Las redes de servicios son realizadas por la comunidad

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Para la realizacion de cualquier tipo de construccion se debe solicitar la asesoria de personal especializado en construccion y obras.

NOMBRE: Patricia Paduon B.
PROFESION: Ingeniil
MATRICULA No.: 25202578703

FIRMA: