DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 81

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	10 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Compartir San Francisco
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Diag. 65A No 18L-30 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 2 pisos, entrepiso en concreto, columnas y vigas en buen estado.
Predio ubicado en una zona suave, sobre unidades de roca competentes de la formación de Guaduas (areniscas).
No existen evidencias de movimientos de remosión en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias para el sector .

NOMBRE:	JAVIER PAVA SANCHEZ
PROFESION:	Ing. Geólogo
MATRICULA:	15223-49048
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.