Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1996
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 02 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar - Alcaldía Local
BARRIO: Reina Java I
LOCALIDAD: Suba
UBICACION : Cra 94 A N° 141-50 (Puntual)
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Observamos una zona plana con afectación por inundaciones en época de invierno a falta del sistema de drenaje. Esta es una vivienda de una planta en obra negra y lista para seguir adelante con la construcción. Presencia de todos los servicios básicos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: solicitar asesoría profesional para la construcción.

1996

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: ~~Agosto~~ 1996
FECHA VISITA
BARRIO Rincon Jaral I
LOCALIDAD Suba.
LOCALIZACION Cra 94A No. 141-50. (Portal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos una zona plana con afectacion por inundaciones en epoca de invierno a falta del sistema de drenaje.
- Esta es una vivienda de una planta en obra negra y lista para seguir adelante con la construcción.
- Presencia de todos los servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Solicitar asesoria profesional para la construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: