Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No 1136

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO: Santa Teresa - El Recreo
LOCALIDAD: Usaquén
UBICACION: Entre Cras 23 y 25 y las calles 166 y 168
REF OPES:

TIPO DE RIESGO:
Riesgo bajo.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de morfología plana, en la cual se pretende colocar un colector de aguas lluvias.
Calles 166 y 168, se encuentran pavimentadas, (entre 24 y 25), con la colocación del colector, se mejoran las condiciones de la zona, ya que existen canaletas que son los que recogen las aguas.
Entre Cra 23 y 24 vias sin construcción.

Original Firmado por:
DIRECTOR

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Considerar que el agua lleva bastantes sedimentos.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

a 1136

000002

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 691

FECHA:
FECHA VISITA: Enero 29/96
BARRIO: Santa Teresa - El Recreo
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: entre Kr 23 y 25 las calles 166 y 168
REFERENCIA OPES: 8AAB

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

* Zona de morfologia plana en la cual se pretende colocar un colector de aguas lluvias.

* calle 166 y 168, se encuentran pavimentadas, (entre 24 y 25) con la colocación del colector, se mejoran las condiciones de la zona, ya que existen ~~[illegible]~~ canaletas que son los que recogen las aguas lluvias.

* Entre Kr 23 y 24 vías sin construcción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

* considerar que el agua lleva bastantes sedimentos.

NOMBRE: Doris Suaza (Geologa) ; Claudia Yanet Aguirre (Ing. civil)
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: Doris S.

Ing. Civil
2520703795