Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1698

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: San Francisco-Compartir.
LOCALIDAD:Ciudad Bolivar.
UBICACION Diag. 65 C No. 18 N - 34 sur (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial, con afectación del terreno a causa de las aguas lluvias que erosionan el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

DIRECTOR

1698

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 5/96
FECHA VISITA
BARRIO San francisco - Compartir
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Diag. 65C # 18N - 34 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
. Zona residencial, con afectación del terreno a causa de las aguas lluvias que erosionan el sector.

-

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202198503
FIRMA:

Raquel Sánchez Ing. Civil
25202033 95