# CONCEPTO TECNICO No 2352

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 11 de Octubre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | E.A.A.B |
| BARRIO: | Colector Avenida Bosa |
| LOCALIDAD: | BOSA |
| UBICACION: | Calle 55A con Cra 120A |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Colector en proyecto de construcción localizado sobre zona plana, y sobre vía sin pavimentar.
Está ubicado paralelo a un canal de aguas negras muy contaminadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tubería.

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** octubre 10 de 1996
**BARRIO:** Colector Avenida Bosa
**LOCALIDAD:** Bosa
**LOCALIZACION:** Calle 55A con Cra 120A
**REFERENCIA OPES:**

**ZONIFICACION GEOTECNICA**

**A) TIPO DE RIESGO:**

medio por inundación

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**

colector en proyecto de construcción localizado sobre zona plana, y sobre vía sin pavimentar.
Está ubicado paralelo a un canal de aguas negras muy contaminadas

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**

- Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tubería

**NOMBRE:** José Luis Daza T.
**PROFESION:** Ingeniero Civil
**MATRICULA No.:** 3520234527 CND
**FIRMA:**