Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1741
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía de Usme.
BARRIO: El Virrey.
LOCALIDAD:USME.
UBICACION Cra 56 Este No. 97 A- 31 sur (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio en desarrollo, con vías sin pavimentar ni delimitar y erosionadas en las cuales se pueden observar grietas y surcos a causa de las aguas lluvias que arrastran material fino. Observamos un lote listo para ser construido.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

000003
(74)

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 11/96
FECHA VISITA
BARRIO El Virrey
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 56 Este # 97A - 31 Sur. (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Barrio en desarrollo, con vías sin pavimentar ni delimitar, erosionadas donde se observan grietas y surcos a causa de las aguas lluvias que arrastran material fino.
- Observamos un lote listo para construir

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202578503
FIRMA:

Ingeniera Civil
25202033946