Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1485

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 18 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	SOP
BARRIO:	VIÑA DEL MAR
LOCALIDAD:	Engativá
UBICACION	Clle 65 A # 103 A - 30
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
NInguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos de baja resistencia,
Lote sin cimiento listo par construir,
Servicios sin legalizar en un 60 %. Calles pavimentadas

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1485

CONCEPTO TECNICO OPES 737

FECHA:
FECHA VISITA Abril 18-96.
BARRIO Viña del Mar.
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Clle 65 A No 103-30

S.C.P.

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de ruralidad de baja consistencia. lote sin cimientos listo para construir servicios sin legalizar en un 60%. Calles pavimentadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Isabel Santamaría de Pgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202035 95
FIRMA: