Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 885

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO:

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Calle 160A -16B-35

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona semi pendiente, lote para construir vivienda, ya se estan colocando las bases. Algunos servicios se encuentran en proceso de legalizaciòn, calles destapadas y muy angostas, suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad de las construcciones vecinas, hacer ensayo de consolidaciòn obligatorio, si aparece agua durante la construcciòn se recomienda bombeo permanente.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 511

FECHA: Octubre 31-95
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Clle 160A - 16B-35
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona semi pendiente lote para construir vivienda, ya se están colocando las bases. Algunas viviendas se encuentran en proceso de legalización. Calles destapadas y muy angostas. Suelos blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Deben supervisar se las condiciones de estabilidad de las excavaciones, hacer ensayo de consolidación, obligatorio tener agua durante la construcción, se recomienda bombeo permanente.

NOMBRE: Jaime Sanabria Diaz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202 3395
FIRMA: