Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 848

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 3 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SUBA RINCON
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Carrera 95 Bis No. 127-46
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, inundaciòn

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, servicios en un 60% clandestinos, calles sin pavimentar, posibles inundaciones en època de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones del suelo, estabilidad, hundimiento agrietamientos de las construcciones vecinas.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

848

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 450

FECHA: Octubre 3 de 1.995
FECHA VISITA: Octubre 3 de 1.995
BARRIO: Suba Rincón
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 95 Bis No. 127-46.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana Servicios en un 60% clandestinos, calles sin pavimentos. posible inundacions en época de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones del suelo, estabilidad, hundimiento agrietamiento de las construcciones vecinas; ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Diss
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: