Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1833

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: jULIO 5 DE 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL KENNEDY
BARRIO: CIUDAD CALI
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION : Cra 100C No 41 - 22 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con suelo blando de baja resistencia
Las calles se encuentran sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Posee servicios públicos clandestinos en un 40%

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben mejorar los sistemas de drenaje
Realizar ensayo de consolidación.

000003

1833.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 5 de 1996
BARRIO ciudad de cali
LOCALIDAD Kennedy.
LOCALIZACION Carrera 100C No. 41-22 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO - Alcaldia Local Kennedy.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana con suelo blando de baja resistencia
Las calles se encuentran sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Posee servicios públicos clandestinos en un 40%.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

se deben mejorar los sistemas de drenaje
Realizar ensayo de consolidación

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: