Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1375

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 27 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: LISBOA

LOCALIDAD: Suba

UBICACION Diag. 125 # 154 C - 25 (puntual)

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Nivel freático alto, vias afectadas por las aguas lluvias que inundan por falta del sistema de drenaje

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Realizar canalización de aguas lluvias.

1375

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Marzo 27/96
BARRIO: Lisboa
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Diag. 125 # 154C-25 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Nivel freatico alto, vias afectadas por las aguas lluvias que inundan por falta del sistema de drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construccion.
- Realizar canalizacion de aguas lluvias

NOMBRE: Patricia Pachon
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 25202258503
FIRMA: