CONCEPTO TECNICO No. 931

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:Noviembre 22 - 95

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: JUAN PABLO II.

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 67 Sur 18L-25

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto- Deslizamientos Parciales

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendientes muy fuertes. Calles destapadas, servicios clandestinos. Contaminación

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe construir sistemas de desague y alcantarillado de aguas negras.

Para cualquier tipo de construcción análisis de estabilidad.

DIRECTOR

931

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 536

FECHA: Nov. 22-95
FECHA VISITA: Nov. 22-95
BARRIO: Juan Pablo II.
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
LOCALIZACION: Calle 67 Sur 18L-23.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto de ligamiento ponderado

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendiente muy fuerte altos destapados, servicios clandestinos. Contaminación por

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben construir sus muros de contención y alcantarillados de Aguas Negras para cualquier tipo de construcción aledaños de la vivienda

NOMBRE: Saludy Sanjuanera Diaz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: