DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 74

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	10 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	GAS NATURAL
BARRIO:	Yomasa
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Ref. No 471 de Gas Natural
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El predio en estudio se encuentra sobre la ronda técnica de la quebrada Yomasa.
Las márgenes de esta quebrada históricamente han presentado inestabilidades e inundaciones que por lo tanto constituyen amenaza alta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No se recomienda instalar red de distribución de gas natural.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	