Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1889
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 18 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: EL CORTIJO (Escuela)
LOCALIDAD: USME
UBICACION :
REF OPES: AMG 2257

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos filtración general atraves de las paredes que puede producirse en manchas de mayor extensión afectando todas las aulas formando grietas capilares de las diversas procedencias , generalmente causadas por falta de adherencia entre los diversos elementos de construcción.

En la parte inferior de todas las aulas y en el terreno observamos una humedad constante lo que hace pensar que pueden existir filtraciones de aguas subterráneas o desplazamientos de tuberías que se encuentran afectando y desestabilizando todo el terreno.

En la parte trasera de la escuela observamos una gran extensión de terreno verde con una topografía irregular por el que cruza un hilo de aguas negras que erosiona, desestabiliza, y contamina la zona.

Esta suma de afectaciones se deben tratar de inmediato de lo contrario traerá consecuencias para la infraestructura y los estudiantes de la escuela.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos, verificar y corregir la problemática de dichas filtraciones.

Original Firmado por
José Fidel Torres Pino
DIRECTOR

1989.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 18/96
BARRIO El Cortijo (escuela).
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES AMG. 2257.

CONTENIDO Alcaldia Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
observamos filtracion general atraves de las paredes que puede producirse en manchas de mayor extension afectando todas las aulas formando grietas capilares de diversas procedencias, generalmente causadas por falta de adherencia entre los diversos elementos de construcción.
En la parte inferior de todas las aulas y en el terreno observamos una humedad constante lo que hace pensar que puede existir filtraciones de aguas subterraneas o desplazamientos de tuberias que se encuentran afectado y destabilizado todo el terreno.
En la parte trasera de la escuela observamos una gran extension de terreno verde con una topografia irregular por el que cruza un hilo de agua negra que erosiona, desestabiliza y contamina la zona.
Esta suma de afectaciones se deben tratar de inmediato de lo contrario traeria consecuencias para la infraestructura y los estudiantes de la Escuela.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar estudio de suelos y verificar y corregir la Problematica de dichas filtraciones.

NOMBRE: Carmen Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA:

SANTA FE
DE BOGOTA, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USME

1435

Santa Fé de Bogotá D.C. 3 de julio de 1996

O.P.E.S
Ario 22574
JUL -4 P 1:15

Doctor
JOSE FIDEL TORRES PAEZ
DIRECTOR
Oficna de Atención y Prevención de Emergencias
Santa Fé de Bogotá D.C.

Estimado doctor;

Para su conocimiento le envio fotocopia de la petición hecha ante esta Alcaldía por la Junta de Acción Comunal Barrio El Cortijo, a fin de que se expida el Concepto Te´cnico de la aulas escuela el Cortijo.

Agradezco toda la colaboración que ustedes puedan prestar al respecto.

Cordialmente,

GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
Alcalde Local de Usme

R.R.
Rad : 23 40 O.P.E.S.

USO OFICIAL

000004

ALCALDÍA LOCAL DE USME

1435

Santa Fé de Bogotá D.C. 3 de julio de 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES PAEZ
DIRECTOR
Oficina de Atención y Prevención de Emergencias
Santa Fé de Bogotá D.C.

Estimado doctor:

Para su conocimiento le envio fotocopia de la petición hecha ante esta Alcaldía por la Junta de Acción Comunal Barrio El Corti|o, a fin de que se expida el Concepto Técnico de la aulas escuela al Corti|o.

Agradezco toda la colaboración que ustedes puedan prestar al respecto.

Cordialmente,

GERMAN ENRIQUE RUEDA TORRES
Alcalde Local de Usme

P.P.
Rad : 23 40 O.P.E.S.

CONCEJO DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL CORTIJO

Personería Jurídica 565 de 1975

Santafé de Bogotá, D.C. Junio 25 de 1996

2340

Julio 2/96
Pase
— a OPES 1435
— contestar 1436

SEÑORES
OFICINA OPES
Ciudad.

Apreciados señores,

Por intermedio de la presente el consejo comunal del barrio el Cortijo, solicitamos de manera muy especial se nos de un concepto técnico del área para la construcción de nuevas aulas en la unidad básica escuela el Cortijo.

Estas aulas serán utilizadas para la ubicación de los grados cero, los cuales no tienen un sitio adecuado para su normal desarrollo.

De antemano agradecemos su colaboración para tal hecho ya que la realización de dicha obra, fortalece el progreso de nuestra comunidad y garantiza una mejor educación.

atentamente,

JOSE MISAEL BABATIVA
Presidente

MARCO ALIRIO SANCHEZ
Secretario

CALLE 89-B SUR, CARRERA 39 ESTE (ZONA 5a-USME) • TELEFONO: 200 31 63

CONCEJO DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL CORTIJO
Personería Jurídica 565 de 1975

Santafé de Bogotá, D.C. Junio 25 de 1990

SEÑORES
OFICINA OPES
Ciudad.

Apreciados señores,

Por intermedio de la presente el concejo comunal del barrio el Cortijo, solicitamos de manera muy especial de nos de un concepto técnico del área para la construcción de nuevas aulas en la unidad básica escuela el Cortijo.

Estas aulas serán utilizadas para la educación de los grados cero. los cuales no tienen un sitio adecuado para su normal desarrollo.

De antemano agradecemos su colaboración para tal hecho ya que la realización de dicha obra, fortalece el progreso de nuestra comunidad y garantiza una mejor educación.

atentamente,

JESUS MISAEL MARTIVA
Presidente

MARIO ALIRIO SANCHEZ
Secretario