Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2492

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	30 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	San Bernardino sector Jazmin
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 104A No 71A - 53 sur (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con construcción provisional en bloque.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Está localizado en una zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto mediante mangueras, alcantarillado sanitario comunitario y energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
Construir la cimentación más elevada respecto al nivel de la rasante de la vía.

0000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Prop. Rigoberto Ospina M.

CONCEPTO TECNICO No.
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE: AL - compensar
BARRIO: San Bernardino Sector Jazmin
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 104 A Nº 71A-53 Sur (Pontual)
REF OPES:
CONTENIDO AL
TIPO DE RIESGO:
medio por inundación
JUSTIFICACION TECNICA:
Lote con construcción provisional en bloque. ~~vias~~ Las vias se encuentran sin pavimentar Esta localizado en una zona plana Posee servicios provisionales, acueducto mediante mangueras, alcantarillado sanitario comunitario, energía en convenio
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
- construir sistemas definitivos de alcantarillado - construir la cimentación mas elevada respecto al nivel de la rasante de la via.
NOMBRE José Luis Daza T. PROFESION Ingeniero Civil MATRICULA 2520234527 CND FIRMA