CONCEPTO TECNICO No 2455

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	San Antonio
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 102 Calle 70 lote 14 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ninguna construcción localizado en zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Se encuentra localizado en barrio en desarrollo.
Las vías están sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir las cimentaciones más elevadas respecto a la rasante de la vía.
Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Edgar Baquero

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA octubre 19 de 1996
BARRIO San Antonio
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra 10c Calle 70 lote 14 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

lote sin ninguna construcción localizado en zona plana

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.

Se encuentra localizado en barrio en desarrollo

Las vias están sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir las cimentaciones más elevadas respecto a la rasante de la vía
- construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: