DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 92

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	12 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Diana Turbay (S. Vencedores)
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE
UBICACION:	Cra 5 con calles 49 sur y 49A sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonas de pendientes medias y bajas, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar en muchos casos con afectación por deslizamientos activos debido a que su capa superficial son limos y arcillas expansivas. Se proyecta construir un colector de 827 mts de longitud y tubería de 10", 14", 18", 20" y 36" de diámetro con una profundidad de 4,8 mts.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudios de suelos a lo largo del trazado para determinar la cimentación de la tubería a instalar.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2° piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.