Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1011
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Noviembre 1
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD
BARRIO: Desarrollo Tibabita
LOCALIDAD: Usaquén
UBICACION: Clle 189 Cra 32 y 31 A
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo - inundacion en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Es zona plana de suelos blandos y baja resistencia. Presencia de servicios en un 40% clandestinos. calles parcialmente pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de cimentación y estabilidad de construcciones vecinas.
Ensayo de consolidación obligatorio.

1011000002

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 519

FECHA: Noviembre 1-95
FECHA VISITA: Noviembre 1-95
BARRIO: Desarrollo Tibabita
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Cle 189 Cra 32 y 31A
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - inundación en epoca de invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Es zona plana de suelos blandos y baja resistencia. Presencia de servicios en un 40% clandestinos calles parcialmente pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de cimentación y estabilidad de construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Saint Santamaría de Rios
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]