Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1248

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 21 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL PORVENIR
LOCALIDAD: Usme
UBICACION Cra 8 Este con Clle 85 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Erosión suave en surcos debido a la energía de aguas lluvias.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar aguas lluvias para evitar la erosión de sus vias.
Legalizar servicios públicos.

Original Firmado por:
José [illegible] Cortes [illegible]
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1248 0002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 21/96
FECHA VISITA
BARRIO El porvenir
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Carrera 8 Este con Calle 85 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Erosión suave en surcos debido a la energía de aguas lluvias
- Servicios publicos ilegales

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar aguas lluvias para evitar la erosión de sus vías.
- Legalizar servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503 Mat. Prof. 25202033951
FIRMA: