CONCEPTO TECNICO No 2448

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	S.O.P - COMPENSAR
BARRIO:	Urbanización las Margaritas
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 64 sur No 103B-19 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Está ubicado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
Investigar si el predio posee posible afectación vial por la futura Avenida Tintal.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Santiago Perez Cristancho

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE: SDP - Compresar
BARRIO: Urbanizacion las Margaritas
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 64 Sur N° 103B-19 (Puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Las vias se encuentran sin pavimentar
Esta ubicado en barrio en desarrollo

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir sistemas definitivos de alcantarillado
- investigar si el predio posee posible afectación vial por la futura Avenida Tintal

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 2520234527 CND

FIRMA