CONCEPTO TECNICO No. 2300

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 30 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LA ESPERANZA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR.
UBICACION : Calle 69D No 18P - 21 sur (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector se encuentra afectado por un talud sin ninguna protección ni tratamiento en el que observamos deslizamientos activos.
La zona tiene servicios básicos provisionales
Vías sin pavimentar ni delimitar, pendientes bajas y topografía irregular.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

En el sector se deben hacer tratamientos en forma de lavaderos y reforestación al talud.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2300

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA Sep 23/96
FECHA VISITA
ENTIDAD SOLICITANTE: AL, Compensar
BARRIO: La Esperanza
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION: Calle 69 D # 18P-21 sur (Puntoal)
REF OPES:

CONTENIDO AL, compensar

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector se encuentra afectado por un talud sin ninguna proteccion ni tratamiento en el que observamos deslizamientos activos.
- La zona tiene servicios basicos provisionales.
- Vias sin pavimentar ni delimitar, pendientes bajas y de topografia irregular.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

En el sector se debe hacer tratamientos en forma de terracas y reforestacion al talud.

NOMBRE Patricia Padilla B
PROFESION Ing Civil
MATRICULA N° 25202-58803
FIRMA