Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 169

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 7 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	LUIS ARTURO MARTINEZ CONCEJO SANTA FE DE BOGOTA
BARRIO	:	LAS VIOLETAS
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CONCENTRACION DISTRITAL LAS VIOLETAS
REF. OPES	:	450 DERECHO DE PETICION

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

La concentración distrital las Violetas está localizada en una zona de pendiente media, las vías se encuentran sin pavimentar.

Posee servicio provisional de acueducto mediante mangueras, alcantarillado sanitario comunitario en el cual las aguas servidas de dicho centro educativo llegan a un pozo séptico el cual fue construído hace un año aproximadamente, con una altura de 180 m , largo de 2,20 m y ancho de 10 metros.

Posee un tubo para ventilación cercano a la escuela.

El barrio está sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Se debe realizar mantenimiento periódico del pozo séptico

- Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	