CONCEPTO TECNICO No 2416

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Antonio José de Sucre I Sector
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Calle 108 A No 50A - 22 Este
REF. OPES:	4339

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos pisos actualmente en obra negra.
Está localizada en zona de pendiente media.
Las vias se encuentran sin pavimentar y erosionadas.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario en construcción y energia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. Sep 4-96

FECHA 8 de 1996
FECHA VISITA septiembre
ENTIDAD SOLICITANTE: alcaldia Local
BARRIO: Antonio José de Sucre I sector.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Calle 108A No. 50A-22 Este
REF OPES: 4339

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de dos pisos actualmente en obra negra
Está localizada en zona de pendiente media
Las vias se encuentran sin pavimentar y erosionadas
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario en construcción, energía

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo

NOMBRE José Luis Daza I
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA N° 2520234527 CND
FIRMA