Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.603
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 6 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Cra 100 No. 188-25
REF. OPES: 9503876

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto por Inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos y baja resistencia.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Deben investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad y hundimiento de las construcciones vecinas.

Original Firmado Por
BERNARDO ARIAS

CT 1603. 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 275

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 30/95
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 100 No. 188-25
REFERENCIA OPES: 9503876

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: alto - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad y hundimiento de las excavaciones, ensayo de consolidación edómetro.

NOMBRE: Isabel del Pozo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría del Pozo