Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1960
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 04 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén sector Tanque Laguna
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Cra 46A No 72C-65
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media. La red vial se encuentra sin pavimentar. Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energia en convenio y gas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir Sistema de drenaje para evacuar las aguas lluvias.

C.V. Firma Original
José Isidro Gómez
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1960

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 4 de 1996
BARRIO Jerusalen - sector Tanque - Laguna
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 46A No. 72C-65
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

b) **JUSTIFICACION TECNICA:**

Vivienda de una planta ubicada en zona de pendiente media.

La red vial se encuentra sin pavimentar.

Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio, y gas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir sistema de drenaje para evacuar las aguas lluvias

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-30527 CND

FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.