Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 255

FECHA SOLICITUD: Marzo 10 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 28 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Desarrollo Egipto.

LOCALIDAD: Santafé.

UBICACION: Carrera 14 B Este hacia los Laches.

REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto Por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-M, zona de inestabilidad y se encuentra en el piedemonte de los cerros orientales. En invierno el agua de escorrentía se desplaza por las vías a lo largo de la pendiente formando corrientes de agua.
La zona cuenta con todos los servicios públicos básicos.
La Red Vial se encuentra pavimentada en su mayoría.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes en el suelo por ser una zona con precarias condiciones de estabilidad.

CT 255 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 10/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Egipto
LOCALIDAD: Santa Fe.
LOCALIZACION: Cra 14B Este a los Lagos
REFERENCIA OPES: 0458.

CONTENIDO 95-5-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Alto - Deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio Antiguo con el 80% de malla vial pavimentada se encuentra en una zona de piedemonte de los cerros orientales Hay deficiencia de todos los servicios.
Durante el invierno el agua de escorrentía se desplaza por las vías, a lo largo de la pendiente formando corrientes de agua que dificultan a los habitantes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lucón
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0917
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	No. 94

FECHA: Mayo 17-95
FECHA VISITA:
BARRIO: Egipto
LOCALIDAD: Santafé.
LOCALIZACION: Cra 14B Este hacia los Laches.
REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO Foto 95-I-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IVM

a) TIPO DE RIESGO: Alto - Deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Tuberías existentes de acueductos obsoletas, viviendas muy viejas - Presencia de todos los servicios.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Zonas de pendientes con diseños de estabilidad - evitar en lo posible los cortes.

NOMBRE: Raúl de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Raúl Santamaría de Rgs

CT #255

000004



