CONCEPTO TECNICO No. 990

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: ANTONIO MORALES GALAUTS

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Cra.5 - Cra.48 Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
MEDIO DESLIZAMIENTO. CONTAMINACION AMBIENTAL.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona muy poco quebrada, calles sin pavimentar, viviendas por autoconstrucción, sin ninguna especificación técnica. Zona de intensa erosión y deslizamientos originados en algunos casos por implantación de invasiones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Reforestar y construir alcantarillados y sistemas de drenaje.

990

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 457

FECHA: Nov - 8 - 95
FECHA VISITA: Nov - 9 - 95
BARRIO: Antonio Morales Galarza
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Cra 5ª con 48 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio deslizamiento Contaminación Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona un poco quebrada sin servicios, ellos sin pavimentos iniciados por autoconstrucción sin ninguna especificación técnica. Zona de ritua erosión y deslizamiento originado en algunos casos por deforestación de viviendas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Reforestar y Construir alcantarillados y Sistema de drainage.

NOMBRE: ~~Rafael Santamaría Ortiz~~ José Luis Daza T.
PROFESION: ~~Ing. Civil~~ Ing. Civil
MATRICULA No. ~~25202033795~~ 25202-34527
FIRMA: