Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2561

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (puntual)
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Cra 18H No 67-41 sur
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de un piso, estructuras y muros en buen estado, servicios públicos básicos y vía pavimentada.
Predio ubicado en una pendiente moderada, areniscas duras de la formación Guaduas.
Las características geotécnicas indican una baja susceptibilidad a movimientos de remosión en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas.
Definición y construcción del sistema de aguas lluvias en el sector.

000003

2561

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Oct 23 de 1996

BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual)

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

LOCALIZACION: Cra 18 H N: 67-41 Sur

REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción de 1 piso, estructuras y muros en buen estado, servicios publicos basicos y vía pavimentado
- Predio ubicado en una pendiente moderada, sobre arenisca duras de la Formación Guadua.
- los caracteristicos geotecnicos indican una bajo susceptibilidad a Movimientos de remoción en masa en el sector.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

1- Construccion de columnas y vigas Definicion y
2. Construcion del sistema de aguas lluvias en el sector.

NOMBRE: Javier Rova Sanchez
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49048

FIRMA: